



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- 1016 /2567  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปฟ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 รหัส UTG01YB-01 ถึง Load Break Switch ปากทาง บ.ซีก้า นิวส์ รหัส BOP05YS-08 เพื่อให้ กบข.(ก3) บำรุงรักษา Load Break Switch ปากทาง บ.ซีก้า นิวส์ รหัส BOP05YS-08 โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1, ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2 โหลดรวม 64 MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.  
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1016 /2567  
เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,  
ผจก.กฟอ.อทง., กฟส.สพน.  
- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	โทรศัพท์	4 ก.ค. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง	4 ก.ค. 67