



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๑)
ตำแหน่ง

ด้วยในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปلام้า (กฟก.๓) เพื่อให้ กปป.(ก๓) ทดสอบฟังก์ชัน Thorw over สถานีฯ บางปلام้า

ดังนั้น จึงขอให้ กปป.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดของสถานีฯ บางปلام้า โหลดประมาณ ๑๓.๕ MW และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปلام้า โดยขอให้ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส ATB03YB-01, ATB03YB-02 พร้อม ขอปลดไบมิต ๑๑๕ เควี รหัส ATB03YS-02, ATB03YS-03 ที่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ตามวันและ เวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6 ก.ย.64

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)