



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปพ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้ปลดอุปกรณ์ภายในสถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.)

เรียน อก.ปพ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ขอปลดเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส SN1 22132 พร้อมสวิตช์ใบมีดออกไลน์ รหัส SN1 2237 เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าสาย Incoming 1 และ Incoming 2 ภายในสถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.)

2. ในเวลา 16.00 น. ขอให้ กฟผ. ดำเนินการจ่ายเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT1A และ KT2A สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) รหัส SN1 22112 และ SN1 22122 เพื่อเช็คเฟสที่สวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN1 2217 และ SN1 2227

3. ในเวลา 19.00 น. หลังจากดำเนินการเช็คเฟสแล้วเสร็จ ขอให้ กฟผ. ดำเนินการจ่ายเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT1A, KT2A และ KT3A สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) รหัส SN1 22112, SN1 22122 และ SN1 22132 พร้อมสวิตช์ใบมีดออกไลน์ รหัส SN1 2217, SN1 2227 และ SN1 2237 เพื่อรับโหลดต่อไป

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปพ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่ภายในสถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) เพื่อดำเนินการเช็คเฟส ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 9/09/67
รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	สุทธิชัย	9 ก.ย. 67
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	9 ก.ย. 67