



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567 วันที่
เรื่อง ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด, บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด และ
บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ.

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม
มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง Load Break Switch 115 เควี รหัส BOP05YS-08 บริเวณปากทางเข้า
บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด - สถานีฯ อุ๋ทอง 1 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายระบบ 22 เควี
ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี รายละเอียด ดังนี้

1. ย้ายโหลดสถานีฯ อุ๋ทอง 1 (มี SPP 22 เควี บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซิงมงคล จำกัด ขายไฟใน
วงจรที่ 8 ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์
2. ย้ายโหลด ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง
กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2
3. ดับไฟ SPP 115 เควี บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟผ. ปรับแรงดันระบบ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) เป็น
120 เควี ตลอดช่วงเวลาย้ายโหลด พร้อมทั้งแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน
Generator กับระบบ กฟผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ และแจ้งดับไฟ
SPP 115 เควี บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์) 13/12/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.ปบ.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.อทง.,
กฟส.ทจ., กฟส.ลข., กฟส.หปร.
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์) 13/12/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	สิทธิ์ชัย	13 ธ.ค. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวศิน	13 ธ.ค. 67