



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร	ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์	ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น	

ด้วยในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง รหัส UTG01YB-01 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) เปลี่ยน Surge Arrester 115 เควี โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี รายละเอียดดังนี้

1. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2 โหลดรวม 6.5 MW

2. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 และสถานีฯ อุ้มทอง 2 ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม 45 MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/12/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผว.

ที่ ก3 กปบ.(คฟ) /2566

เรียน อก.ปบ.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,

ผจก.กฟอ.อทอง., กฟส.สพน.,

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)

รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดในข้อ 2 ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/12/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		14 ธ.ค. 66
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	12 ธ.ค. 66