



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ด้านหม้อแปลง KT1A ที่สถานีฯ สุพรรณบุรี เพื่อให้ กบข.(ก๓) ติดตั้งระบบ Substation Control and Protection System (SCPS) และ OJT พนักงานสถานีไฟฟ้า

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT1A ที่สถานีฯ สุพรรณบุรี รหัส SP 2212 และสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SP 2217 ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๒๗ ๓.๑. ๖๕
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

หผ./ขผ.		๒๗/๓.๑.๖๕
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๒๗ ต.ค. ๖๕