



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ทบ.(ก1)
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บางปلام้า (กฟก.3) ถึง สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง บริเวณสถานีฯ บางปلام้า (กฟก.3) ถึง บ้านสาลี

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐมจะขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส LBL01YB-01 พร้อมขอปลดใบมีด 115 เควี รหัส LBL01YS-01, LBL01YS-02 ที่สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 4/03/67

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคพ.กทบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

| | | |
|---------|--------------------|------------|
| ทพ./ชพ. | เลอพงศ์ | 4 มี.ค. 67 |
| วศก. | จิรวัดน์ แก้วสมนึก | 4 มี.ค. 67 |