



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2567
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี NPT02YB-01 ,NPT04YB-01 สถานีฯ นครปฐม 1 เพื่อให้ กสพ.(ก3) บำรุงรักษาระบบ SCPS โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	
1	วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 2567 เวลา 09.30 น. - 16.30 น.	สพ.นครปฐม 1	ปลด NPT02YB-01	เบรกเกอร์
2	วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2567 เวลา 09.30 น. - 16.30 น.	สพ.นครปฐม 1	ปลด NPT04YB-01	เบรกเกอร์

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟต.1) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open Loop (บ้านโป่ง 2-นครปฐม 2-นครปฐม 1-นครปฐม 3-บ้านโป่ง 3-บ้านโป่ง 2) โดยปลดเบรกเกอร์ช่วงเช้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละวัน ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

10/07/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคพ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	โมกข์รับ	10 ก.ค. 67
วศก.	จิรวัดณ์ แก้วสมนึก	10 ก.ค. 67