



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายประพนธ์ จิตต์มันการ
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทมจ.
ตำแหน่ง

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟภายในสถานีฯ ท่าม่วง ๑ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลง Station Service ด้านบัส ๑ (TS.๑) และด้านบัส ๒ (TS.๒) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดับไฟหม้อแปลง Station Service ด้านบัส ๑ (TS.๑) แจ้ง VSPP ๑) เชื้อนแม่กลอง (กฟผ.) โครงการ ๑ วงจร TMA๐๔ ๒)บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด วงจร TMA๐๓ ๓)บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด วงจร TMA๐๕ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ. (สามารถรับไฟจาก กฟผ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๒. วันศุกร์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดับไฟหม้อแปลง Station Service ด้านบัส ๒ (TS.๒) แจ้ง VSPP เชื้อนแม่กลอง (กฟผ.) โครงการ ๒ วงจร TMA๐๗ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ. (สามารถรับไฟจาก กฟผ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟส.ทมจ. แจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟผ. โดยให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ. (สามารถรับไฟจาก กฟผ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามรายละเอียดในข้อ ๑ และ ๒ ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๖ ก.ค. ๖๔
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐