



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คณา
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(๓๑)
ตำแหน่ง

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่ายวงจร SME๐๔ และ SME๐๗ สถานีฯ สมุทรสาคร ๕ เพื่อให้ กฟป.๒ ปักเสापาดสายระบบ ๑๑๕ เควี รองรับการจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟบริษัท เขียวระกานต์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ย้ายโหลดวงจร SME๐๔ และ SME๐๗ บางส่วน (โหลดประมาณ ๓.๐ MW) ไปรับไฟจากวงจร SSA๐๒ สถานีฯ สมุทรสงคราม (กฟต.๑) ผ่าน Load Break Switch รหัส SME๐๔S-๐๕ จุดแบ่งเขต กฟจ.สมุทรสงคราม - กฟจ.สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)

๒. ย้ายโหลดวงจร SME๐๗ บางส่วน (โหลดประมาณ ๑.๐ MW) และ VSPP บริษัท เอทีซี เอ็นไวโร จำกัด ไปรับไฟจาก วงจร SSA๐๗ สถานีฯ สมุทรสงคราม (กฟต.๑) ผ่าน Load Break Switch รหัส SME๐๗S-๐๕ คอกม้า

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่ายรองรับการย้ายโหลดและแจ้ง VSPP บริษัท เอทีซี เอ็นไวโร จำกัด งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาข้างต้นต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปบ.(๓๑)

ผคฟ.กปบ.(๓๑)

โทร (๓๑) ๐๐๕๑๑, ๐๐๕๒๙-๓๐

รก.		25/11/64
หผ./ชผ.		๒๕ พ.ย. ๖๔



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายเพชร พิบูลสุขสิน
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กพย.กาหลง
ตำแหน่ง

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่ายวงจร SME๐๔ และ SME๐๗ สถานีฯ สมุทรสาคร ๕ เพื่อให้ กฟ.๒ ปักเสापาด สายระบบ ๑๑๕ เควี รองรับการจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟบริษัท เยียระกานต์ จำกัด

ดังนั้น จึงขอให้ กพย.กาหลง แจ้ง VSPP บริษัท ๑๗ อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด วงจร SME๐๔ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปบ.(กท)

ผคฟ.กปบ.(กท)
โทร (กท) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		25/11/64
หผ./ชผ.		๒๕ พ.ย. ๖๔