



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑)

ถึง กปบ.(ก.๓)

เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) ๖๖๐/๒๕๖๖

วันที่

เรื่อง ขอฟ้ากโหลด ระบบ ๑๑๕ เควี

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กปบ.(ต.๑) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนงานดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่ง รองรับงานการก่อสร้างและติดตั้ง Load Break Switch (LBS) ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ในการนี้ กปบ.(ต.๑) จึงขอนำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๑ บางส่วน และสฟฟ.โพธาราม ๒ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าในสังกัด กฟภ.๓ เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการลดโหลดและลดความเสี่ยงไฟดับเป็นบริเวณกว้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๑๖ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ดับเช้า - จ่ายเย็น)

๑. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๒ รหัส PTS03YB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.หนองปลาหมอ รหัส NOM01YB-01

- สับ NOM01YB-01 (สฟฟ.หนองปลาหมอ) โหลดประมาณ 10 MW

วันที่ ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ข้าม peak)

๑. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๑ รหัส PTR05YB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01

- สับ PTR3YS-06 (บ้านดอนกระเบื้อง) โหลดประมาณ 5 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

*Sr Chir.*

(นางสาวสุจิตรา ชินชำนาญ)  
รก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

ที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) ๖๖๐/๒๕๖๖

เรียน อก.บฟ.(ต.๑),

ผจก.กฟอ.พชร.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*Sr Chir.*

(นางสาวสุจิตรา ชินชำนาญ)  
รก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗