



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก๓ กปป.(คฟ)-	/๒๕๖๖	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายวิชาญ อินทร์อยู่		ตำแหน่ง	อก.ปป.(ก๑)
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รก.ปป.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วง สถานีฯ ไทรน้อย - Load break Switch ๑๑๕ เควี รหัส SNO03YS-11 คลองพระพิมล - จุดปลดสายส่ง ๑๑๕ เควีต้นที่ ๙๙ เพื่อให้ กบข.(ก๓) บำรุงรักษา Load Break Switch ๑๑๕ เควี คลองพระพิมล รหัส SNO03YS-11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนตูม โหลดรวม ๓๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ กปป.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.๑) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ (Open Loop สถานีฯ SNO - BEA - VSPP ไทรน้อย - VSPP ไทรหลวง - SPN - VSPP ไทรเขียว - LBL - SNO) พร้อมทำการสวิชชิงร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม โดยปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.๑) รหัส SNO03YB-02, SNO03YB-03 พร้อมปลดใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส SNO03YS-04, SNO03YS-05 ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 7/07/66

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผว.

ที่ ก๓ กปป.(คฟ) /๒๕๖๖

เรียน อก.สฟ., อก.ชข.(ก๓), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.บล., กฟส.สพน., กฟส.ดตม., กฟย.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

- ศสฟ. ประสานกับ กฟผ. ให้ควบคุมแรงดัน ๑๑๕ เควี

ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง ๒ (กฟผ.) - สถานีฯ

กำแพงแสน (กฟผ.) ที่สถานีฯ บ้านโป่ง ๒ ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ เควี

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 7/07/66

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๗/ก.ค.๖๖
วศก.	จิริวัฒน์ แก้วสมนึก	๗ ก.ค. ๖๖