



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คณา
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(๓๑)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟวงจร DMA๐๒ สถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย บางส่วน ตั้งแต่บริเวณบ้านหนองตะคลอง - รีโคสเซอร์ หลังวัดตำบลมะขามเตี้ย เพื่อให้ กฟส.ตำบลมะขามเตี้ย พาดสายแรงสูงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนองตะครอง

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ จอมบึง (กฟต.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย วงจร DMA02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร CBN03 สถานีฯ จอมบึง โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DMA02S-09 บริเวณจุดแบ่ง เขตวัดรางเข้ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๖ ก.ค. ๖๕
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๗ ก.ค. ๖๕
วศก.	นครินทร์ อังสนาวศิน	๔ ก.ค. ๖๕