



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายณัฐสิทธิ์ สอนอิม  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟ เพื่อให้ กฟอ.เดิมบางนางบวช ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ไตไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสามแยกนางบวช โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงตั้งแต่ Circuit Switcher ๑๑๕ เควี รหัส DBA๐๑YB-๐๒ บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช ถึง Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส DBA๐๑YS-๐๖ บริเวณโรงสีนกรรวมผล ๙๙๙ ถึง เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DAA๐๑YB-๐๑ สถานีฯ ด้านข้าง โดย กปบ.(ก๓) ขอให้ กปบ.(น๓) ย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ หันคา และผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี จำนวน ๒ ราย โรงสีนกรรวมผล ๙๙๙ จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ๑๙๙๙ จำกัด ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายอื่นเป็นการชั่วคราว

๒. ดับไฟระบบจำหน่ายวงจร DBA๐๕ และ DBA๐๖ สถานีฯ เดิมบางนางบวช โดย กปบ.(ก๓) จะย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี วงจร DBA๐๕ บางส่วน และ DBA๐๖ บางส่วน ของสถานีฯ เดิมบางนางบวช โหลดรวมประมาณ ๘ MW ไปรับไฟจากวงจร HKA๐๖ สถานีฯ หันคา (กพน.๓) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส DBA05S-33 บริเวณพีเก็ดเข้า

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(น๓) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี และระบบ ๑๑๕ เควี รายละเอียดตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐