



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.3 กบป.(คฟ)- /2567

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปฟ.

ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงาน  
ดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT2A สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) เพื่อให้ กบข.(ก3)  
แก้ไขจุดร้อนที่ Disconnecting Switch ของรีโคลสเซอร์ สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) รหัส SMCBR-03

กบข.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์  
22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) รหัส SN3 2222 พร้อมสวิตช์ไบเมตดด้านออกไลน์ รหัส SN3 2227 ตามวัน  
และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

13/06/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กบป.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทม./ขผ.	วิฑริศ	10 ธ.ย. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เตี้ยงผดุง	10 มิ.ย. 67