



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ออก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟผ.) รหัส AT2 700112 ถึง ไบมีด 115 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) รหัส DBN 7044 และเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) รหัส DBN 7072 ถึง Circuit Switcher 115 เควี รหัส DBA01YB-02 บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช ถึง เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ค่ายบางระจัน รหัส KBG03YB-01 เพื่อให้ กฟอ.ดบ. ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เพื่อรองรับการจ่ายไฟจาก กฟผ. บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟผ.) รหัส AT2 700112 และไบมีด 115 เควี รหัส AT2 700114, เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) รหัส DBN 7072 ไบมีด 115 เควี รหัส DBN 7077 และ ไบมีด 115 เควี รหัส DBN 7044 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน ออก.ปบ.(น3), ผจก.กฟอ.ดบ.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

- กปบ.(น3) ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หันคา, สถานีฯ ค่ายบางระจัน และผู้ใช้ไฟ 115 เควี จำนวน 2 ราย (โรงสีธนากรรวมผล 999 จำกัด และ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด) ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายอื่นเป็นการชั่วคราว พร้อมปลดไบมีด 115 เควี สถานีฯ ค่ายบางระจัน ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	23 พ.ค. 67