



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กบบ.(คพ) 1647 /2567 วันที่
เรื่อง ประสานงานแจ้งดับไฟ SPP 115 เควี บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อให้ กฟส.พนมทวน และส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ดินสายส่ง 115 เควี บริเวณแยกไผ่สี ถึง แยกตลุงเหนือ มีรายละเอียดดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567
เวลา 17.00 น. (ดับไฟต่อเนื่อง) ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงตั้งแต่ Load Break Switch 115 kV รหัส BOP05YS-10
(บริเวณ แยกไผ่สี ฝั่งสถานีฯ บ่อพลอย 1) - Load Break Switch 115 kV รหัส BOP05YS-11 (บริเวณแยกไผ่สี
ฝั่งสถานีฯ อุทอง 1)

2. ในอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี
ช่วงตั้งแต่ SPP 115 kV บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด - Load Break Switch 115 kV รหัส BOP05YS-12
(บริเวณหน้า SPP 115 kV บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด) - Load Break Switch 115 kV รหัส BOP05YS-11
(บริเวณแยกไผ่สี ฝั่งสถานีฯ อุทอง 1)

กบบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟผ. แจ้งดับไฟ SPP 115 เควี บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด
ตามรายละเอียดข้อ 1 และแจ้งบริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด ตามรายละเอียดข้อ 1 และข้อ 2 ตามวันและเวลา
ดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/11/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.	วิฑริฐ	14 ม.ย. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	13 พ.ย. 67