



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก๓ กปบ.(คฟ.)-	/๒๕๖๔	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายสมศักดิ์ คณา		ตำแหน่ง	อก.ปบ.(๓๑)
ชื่อผู้ส่ง			ตำแหน่ง	
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ หนองปลาหมอ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ตรวจสอบแก้ไขปัญหา CSCS/SCADA สั่งการ เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส NOM4YB-01 และเบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส NOM1BVB-01 ไม่ได้

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ โพนาราม ๒ (กฟต.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM01 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร PTS01 สถานีฯ โพนาราม ๒ โหลดรวมประมาณ ๓.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTS07S-08 บริเวณมาบแค ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปบ.(ก๓)

เรียน ผจก.กฟย.นปม.

เพื่อโปรดแจ้ง VSPP บริษัท ๕ อมตะ จำกัด (วงจร NOM๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบจ่ายไฟของ กฟย. (สามารถรับไฟจาก กฟย. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		9/12/64
ทผ./ชผ.		๙ ธ.ค. ๖๔