



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566  
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คณา  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ต1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร BNP05, BNP08 และ BNP10 สถานีฯ บ้านแพ้ว เพื่อให้ กฟจ.สมุทรสาคร 2(บพว) พาดสาย TAC วงจร BNP08 บริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และลดระดับสาย วงจร BNP05 และ BNP10 ได้ไลน์สายส่ง 115 เควี

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ บ้านแพ้ว วงจร BNP08 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร DNA10 สถานีฯ ดำเนินสะดวก โหลดรวมประมาณ 2.0 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส BNP08S-04 บริเวณ โคงงูเห่าตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/09/66  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผว.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566  
เรียน ออก.ชช.(ก3), ออก.ชฟ., ผจก.กฟจ.สค.2(บพว)  
เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/09/66  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10529-30

ทผ./ชผ.		8 ก.ย. 66
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	8 ก.ย. 66