



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก.๓ กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๕	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายสมศักดิ์ คณา		ตำแหน่ง	อก.ปบ.(๓๑)
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟวงจร NOM02 สถานีฯ หนองปลาหมอ บางส่วน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัทบางกอกสกรีน - ร้านวัสดุก่อสร้างสัมมาราม เพื่อให้ กฟอ.บ้านโป่ง ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหนองไก่อ้น

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี รองรับการถ่ายเทโหลดจาก สถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM02 ไปรับไฟจากวงจร PTS07 สถานีฯ โพนาราม ๒ โหลดรวมประมาณ ๑.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-46 บริเวณหนองไก่อ้น ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	สถาพร ตันติเกษตรกิจ	๖ ก.ย. ๖๕