



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คະណา  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(๓๑)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(๓๓)

ด้วยในวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานแก้ไขหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ หนองปลาหมอ กรณีเร่งด่วนเนื่องจาก กบช.(๓๓) ตรวจสอบพบน้ำมันหม้อแปลงรั่วซึม อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ ทั้งหมด ไปรับไฟจากสถานีฯ ช้างเคียง โดยการขนานเป็นการชั่วคราว

กปบ.(๓3) จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (วงจร PTS09) สถานีฯ โพธาราม ๒ (กฟต.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ หนองปลาหมอ (วงจร NOM04) โหลดรวมประมาณ ๓ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-24 บริเวณบ้านชำแระ และวงจร PTS02 สถานีฯ โพธาราม ๒ รองรับการถ่ายเทโหลดจาก (วงจร NOM01) โหลดรวมประมาณ ๓ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTS07S-08 บริเวณมาบแค ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(๓๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(๓๓)

ผว.

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕  
เรียน ผจก.กฟอ.บป., กฟส.ทมจ., กฟย.นปม.  
กฟย.ตสร.  
- เพื่อโปรดทราบ  
- กฟย.หปม. แจ้ง VSPP บริษัท ๕ อมตะ จำกัด (วงจร NOM๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(๓๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(๓๓)

ผคฟ.กปบ.(๓.๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๑๓ ต.ค. ๖๕