



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่ กท กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๕	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร	ตำแหน่ง อก.สพ.
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์	ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ -	แผ่น

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ กำแพงแสน (กพผ.) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส KSA01YS-07 บริเวณหน้าบริษัท สยามทรีค เรเดียม จำกัด เพื่อให้ กฟอ.กำแพงแสน แก๊วเสา ๑๑๕ เควี ชำรุด บริเวณหน้าสถานีฯ กำแพงแสน (กพผ.)

ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ สองพี่น้อง ๒ และ VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท เวสต์ ๔ เพาเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กาญจนบุรี ๒ (กพผ.) โดยการขนานผ่าน สถานีฯ อุ้มทอง เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ ๑๔ MW และย้ายโหลด ผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท สยามทรีค เรเดียม จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ ไทรน้อย (กพก.๑) โดยการขนานผ่าน สถานีฯ ดอนตูม เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ ๑๒ MW

ดังนั้น ขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กพผ. เพื่อขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส KS 7022 พร้อม สวิตช์เบมิดด้านออกไลน์ รหัส KS 7027 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๒ ธ.ค. ๖๕

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ที่ กท กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๕

เรียน อก.ปบ.(ก๑), ผจก.กฟอ.กพส., กฟอ.บล.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี

สถานีฯ ไทรน้อย (กพก.๑) ให้ต่อไป

- กฟอ.กำแพงแสน แจ้ง VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท เวสต์ ๔ เพาเวอร์

จำกัด หยุดการขนาน Generator และปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ

ระบบ กพผ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๒ ธ.ค. ๖๕

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทพ./ซผ.	ผู้รับ	๒ ธ.ค. ๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๒ ธ.ค. ๒๕๖๕