



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕	วันที่
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี	ตำแหน่ง อก.สฟ.
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์	ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ -	แผ่น

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ด้านหม้อแปลง KT2A ที่สถานีฯ สุพรรณบุรี เพื่อให้ กบข.(ก๓) ติดตั้งและทดสอบระบบ Substation Control and Protection System (SCPS)

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT1A ที่สถานีฯ สุพรรณบุรี รหัส SP 2222 และสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SP 2227 ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

1 พ.ย. 65

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ขผ.		๑ พ.ย. ๖๕
วศก.	นครินทร์ อังสนาวคิน	๓๑ ต.ค. ๖๕