



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3)

ถึง กฟส.บล.

เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) /2567

วันที่

เรื่อง แจ้ง VSPP งดการขนาน

เรียน ผจก.กฟส.บล.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 21.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟวงจร BEA05 สถานีฯ บางเลน 1 เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอน Voltage Transformer 22 เควี และรื้อถอนตู้ Syn Relay ที่สถานีฯ บางเลน 1 นั้น

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กฟส.บางเลน แจ้ง VSPP บริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด (วงจร BEA05 สถานีฯ บางเลน 1) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ทบ.(ก3)

ผคพ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	12 พ.ย. 67