



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1623 /2567 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) – Load Break Switch 115 เควี รหัส SMB01YS-01 พูนท์พรีแค้น – Air Break Switch 115 เควี รหัส SMB01YS-03 บริเวณบริษัท ลัคกี้ - สถานีฯ ท่าทราย 1 และดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ได้ไลน์สายส่ง 115 เควี บางส่วน เพื่อให้ กฟส.เมืองสมุทรสาคร ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าสถานีฯ ท่าทราย 1 โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ท่าทราย 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร 5 และย้ายโหลดสถานีฯ ท่าทราย 1 ไปรับไฟจากสถานีฯ ช้างเคียง เป็นการชั่วคราว

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/11/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1623 /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/11/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริชัย	ร.น.บ. 6
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	8 พ.ย. 67