



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BAM01YB-01 และ BAM02YB-01 สถานีฯ บางปลาหม้า เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาระบบ CSCS

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ บางปลาหม้า วงจร BAM04 ไปรับไฟจากวงจร LBL07 ผ่าน Load Break Switch รหัส BAM04S-07 บริเวณจุดแบ่งเขตคลองสาหร่าย โหลดรวมประมาณ 1.5 MW และวงจร BAM05 ไปรับไฟจากวงจร LBL01 ผ่าน Load Break Switch รหัส BAM05S-05 บริเวณจุดแบ่งเขตคลองสาหร่าย โหลดรวมประมาณ 2.5 MW ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567  
เรียน ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง VSPP บริษัท สาลี ไปโอแมส จำกัด วงจร BAM04 งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทผ./ซผ.		
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	4 ม.ค. 67