



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระเบียบเลิศ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น3)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟวงจร DAA08 สถานีฯ ด้านข้าง บางส่วน เพื่อให้ กฟส.ด้านข้าง แก้วไขจูดร็อน Disconnecting Switch ปากทางเข้าบ้านพุสำโรง รหัส DAA08S-10 และ บ้านพุคำ รหัส DAA08S-11

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(น3) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี วงจร DAA08 บางส่วน ของสถานีฯ สถานีฯ ด้านข้าง โหลดรวมประมาณ 2 MW ไปรับไฟจากวงจร BQA05 สถานีฯ บ้านไร่ (กฟน.3) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส BQA05VS-111 บริเวณบริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567
เรียน อก.บฟ.(ก3), ผจก.กฟส.ดช.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง VSPP บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2) วงจร DAA08 งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)