



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566  
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควีช่วงสถานีฯ บางปلام้า ถึงสถานีฯ ลาดบัวหลวง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีฯ บางปلام้า

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐมจะย้ายโหลดสถานีฯ บางปلام้า บางส่วนไปรับไฟจาก สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) รองรับ การถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ บางปلام้า วงจร BAM04 และ วงจร BAM05 ไปรับไฟจากวงจร LBL01 โหลดรวมประมาณ 2 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส BAM05S-05 บริเวณคลองสาหร่าย (จุดแบ่งเขต) (เฉพาะในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส LBL01YB-01 พร้อมขอปลดใบมีด 115 เควี รหัส LBL01YS-01, LBL01YS-02 ที่สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) ขอปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายเบรกเกอร์กลับคืนช่วงเย็น (ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566) หลังจากปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 4/08/66  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

เรียน ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดแจ้ง VSPP บริษัท สาลีไบโอแมส จำกัด (วงจร BAM04) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟก. (สามารถรับไฟจาก กฟก. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 4/08/66  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคพ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10529-30

ทผ./ซผ.		4 ส.ค. 66
วศก.	จิววัฒน์ แก้วสมนึก	27 ก.ค. 66