



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ทบ.(ก1)  
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 115 เควี ตั้งแต่ เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ บางปลาหม้า รหัส BAM02YB-01 ถึง เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 รหัส SPB03YB-01 เพื่อให้ กบข.(ก3) เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี บริเวณ หน้าป้อม ปตท.สุพรรณบุรี

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) รองรับการ ถ่ายเทโหลดของสถานีฯ บางปลาหม้า โหลดประมาณ 16 MW ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)