



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กบบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ เลขาขวัญ ถึง สถานีฯ ด้านข้าง เพื่อให้ กสพ.(ก3) ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ โดยมีรายละเอียดการย้ายโหลดดังนี้

1. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟจาก สายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 15 MW

2. ย้ายโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ เลขาขวัญ ทั้งหมด ไปรับไฟจากสถานีฯ ข้างเคียงเป็นการชั่วคราว กบบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/02/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กบบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดช.

กฟส.ลข., กฟส.สข., กฟส.ศปจ., กฟย.นญช., กฟย.ทปร.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/02/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)