



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระบบเลิศ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น3)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐมมีแผนงานดับไฟวงจร DBA07,08 สถานีฯ เดิมบางนางบวช เพื่อให้ กฟอ.เดิมบางนางบวช รื้อถอน Riser Pole รองรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เครือข่ายสถานีฯ เดิมบางนางบวช

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กปบ.(น3) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เครือข่าย สถานีฯ ค่ายบางระจัน (กฟน.3) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช วงจร DBA08 ไปรับไฟจากวงจร KBG04 สถานีฯ ค่ายบางระจัน (กฟน.3) โหลดรวมประมาณ 1.0 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส KBG04S-25 บริเวณบ้านทุ่งแฝก ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/09/66
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566
เรียน อก.ชช.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.ดบ.
เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/09/66
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ./ชผ.		8 ก.ย. 66
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	8 ก.ย. 66