



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายนรินทร์ เข้มทอง
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บ่อพลอย
ตำแหน่ง

ด้วยในวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ บ่อพลอย ๑ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ติดตั้ง Broken Conductor Relay

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (วงจรถวาย BOP๐๘) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๑๙-๓๐

รก.	
ทผ./ซผ.	