



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่	ก๓ กปป.(คฟ)-	/๒๕๖๕	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายสมศักดิ์ คະณา		ตำแหน่ง	อก.ปป.(๓๑)
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รก.ปป.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟ สถานีฯ หนองปลาหมอ เพื่อให้ กคค.(ก๓) ติดตั้ง Aluminium Tube และ Commissioning Test ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ ทั้งหมด ไปรับไฟจากสถานีฯ ช่างเคียง โดยการขนานเป็นการชั่วคราว

กปป.(ก๓) จึงขอให้ กปป.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (วงจร PTS09) สถานีฯ โพธาราม ๒ (กฟต.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดจากวงจร NOM04 สถานีฯ หนองปลาหมอ โหลดรวมประมาณ ๓ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-24 บริเวณบ้านชำระ และวงจร PTS02 สถานีฯ โพธาราม ๒ รองรับการถ่ายเทโหลดจากวงจร NOM01 โหลดรวมประมาณ ๓ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTS07S-08 บริเวณมาบแค ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๒ ๕.๑. ๖๕
รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผว.

ที่ ก๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕
เรียน ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมจ., กฟย.นปม.
กฟย.ตสร.
- เพื่อโปรดทราบ
- กฟย.นปม. แจ้ง VSPP บริษัท ๕ อมตะ จำกัด (วงจร NOM๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๒ ๕.๑. ๖๕
รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก.๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

หคฟ./ขผ.	เลอพงษ์	๒ ๕.๑. ๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๒ ๕.๑. ๖๕