



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กฟส.กจ.,กฟส.ทภ.,กฟส.สขบ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1593 /2567 วันที่
เรื่อง แจ้งประกาศดับไฟพื้นที่ ที่ไม่สามารถย้ายโหดได้

เรียน ผจก.กฟส.กจ.,กฟส.ทภ.,กฟส.สขบ.

ด้วยในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. กฟผ. มีแผนงานดับไฟหม้อแปลง 230/115 เควี สถานีฯ เชื้อนวนชिरาลงกรณ (กฟผ.) รหัส VRK KT1A และ VRK KT4A และดับไฟหม้อแปลง 115/22 เควี สถานีฯ เชื้อนวนชिरาลงกรณ (กฟผ.) รหัส VRK KT2A และ VRK KT3A เพื่อแยก Bay หม้อแปลง 230/115 เควี และซึ่งสายตัวนำด้านหม้อแปลง KT1A ใหม่

ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการดับไฟระบบ 115 เควี และระบบ 22 เควี สถานีฯ เชื้อนวนชिरาลงกรณ (กฟผ.) ทั้งหมด โดยจะทำการดับไฟระบบ 22 เควี ที่รับไฟจากหม้อแปลง VRK KT2A, VRK KT3A สถานีฯ เชื้อนวนชिरาลงกรณ (กฟผ.) วงจร VLA01, VLA02, VLA03, VLA04 และ VLA05 เพื่อรองรับงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.(ก3) จึงขอให้ กฟฟ. ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และประกาศดับไฟสำหรับพื้นที่ ที่ไม่สามารถย้ายโหดได้ (บริเวณอำเภอทองผาภูมิ ทั้งหมด ยกเว้น บริเวณอำเภอสงขลาบุรี บางส่วน (นำ Generator เข้าระบบ)) และจัดชุดปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ฯ นครปฐม ในการทำสวิตซ์ชิง ตามรายละเอียดในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 4/11/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1593 /2567
เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 4/11/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	๕ กธ ๖๖	4 พ.ย. 67
วศก.	จิรวัดณ์ แก้วสมนึก	1 พ.ย. 67