



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)  
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1814 /2567 วันที่  
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี และฝากโหลดวงจร TMV01 และ TMV02

เรียน อก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ รหัส NOM05YB-01 ถึง บริษัท แอควานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด และดับไฟระบบ 22 เควี วงจร TMV01 สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) ตั้งแต่เบรกเกอร์ 22 เควี รหัส TMV02VB-01 ถึง Load Break Switch SF6 รหัส TMV01S-03 บริเวณศาลารอรถแยกเขาคันหนอก เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณหน้าสถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) ถึง แยกเขาคันหนอก

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ รหัส NOM05YB-01 พร้อมโหม่ง 115 เควี รหัส NOM05YS-01, NOM05YS-02 และเตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วงจร TMV01 ของสถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) โหลดรวมประมาณ 1 MW ไปรับไฟจากวงจร NOM03 สถานีฯ หนองปลาหมอ (กฟต.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส NOM03S-03 บริเวณข้างวัดสัมมาราม

2. วงจร TMV02 บางส่วน ของสถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) โหลดรวมประมาณ 3 MW ไปรับไฟจากวงจร NOM02 สถานีฯ หนองปลาหมอ (กฟต.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส NOM02S-10 บริเวณสามแยกเขาคันหนอก

ทั้งนี้ ขอให้ กปบ.(ต.1) ดำเนินการปลดอุปกรณ์และเตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 16/12/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1814 /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., กฟส.ทมง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 16/12/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑูริย์	16 ธ.ค. 67
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	16 ธ.ค. 67