



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง กฟผ.
เรียน อก.ปฟ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟภ.3 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer 22 เควี (บัส 22 เควี มีไฟได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอดับไฟฟ้า
1	วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.	สฟ.สามพราน 1	SA1 2212 SA1 2217	หม้อแปลง KT5A
			SA1 2222 SA1 2227	หม้อแปลง KT6A
2	วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.	สฟ.สามพราน 2	SA2 2212 SA2 2217	หม้อแปลง KT1A
			SA2 2222 SA2 2227	หม้อแปลง KT2A

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

15/05/68

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ซผ.	รักชัย	15 พ.ค. 68
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	15 พ.ค. 68