



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน (กฟผ.) - Load Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - Air Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-07 บริเวณหน้าบริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด เพื่อให้ กฟส.กฟส. ดำเนินการปรับปรุงความสูงของสายไฟแรงสูงบริเวณสามแยกไฟแดงกำแพงแสน - บางเลน เพื่อรองรับงานปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) โดยการขนานผ่านสถานีฯ ดอนตูม เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ 10 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) รหัส KS 7022 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส KS 7027 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568

เรียน อก.ปบ.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.กฟส.

- เพื่อโปรดทราบ
- กปบ.(ก1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี

สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) ให้ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	9 ม.ค. 68