



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก.๓ กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๖	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายวิชาญ อินทร์อยู่		ตำแหน่ง	อก.ปบ.(ก๑)
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันที่ ๑๘ - ๒๒ และ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ สองพี่น้อง ๑ - VSPP บริษัท โซลาร์ โกล จำกัด (โครงการไทรเขียว) Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน ๑-ไทรน้อย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง ๑ -ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) เพื่อให้ ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี กบข.(ก๓) เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ ๑๑๕ เควี จำนวน ๙๖ ต้น

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.๑) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน ๑-ไทรน้อย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง ๑ -ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) (ปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายเบรกเกอร์กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วเสร็จ) ตามวันและ เวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๑)

ผว.

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๖
เรียน อก.ชข.(ก๓), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก๑), ผจก.กฟอ.บล.

กฟส.สพน., กฟย.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟอ.บล. แจ้ง VSPP บริษัท โซลาร์ โกล จำกัด

(โครงการไทรเขียว) ให้ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี

รหัส 2SKY02YB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมต ๑๑๕ เควี

รหัส 2SKY02YB-01,02 (ขอปลดดับไฟช่วงเช้า

และจ่ายเบรกเกอร์ กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วเสร็จ)

ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๑)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	นครินทร์ อังสนาวิน	๒๘ ส.ค.๖๖