



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ)- /2567

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปฟ.

ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 11.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ สถานีฯ สมุทรสาคร 2 – สถานีฯ ท่าทราย 1 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ปรับปรุงฐานไก 115 เควี รองรับบริการ Renovate สถานีฯ ท่าทราย 1 และให้ชุด Hotline กระเช้า 115 เควี ทำการปลดสายส่ง 115 เควี เข้าหม้อแปลง TP3 บริเวณหน้าสถานีฯ ท่าทราย 1

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 16/07/67

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	ลือชัย	16 ก.ค. 67
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	16 ก.ค. 67