



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ กท กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๔	วันที่
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี	ตำแหน่ง อก.สพ.
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น	

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.) - สถานีฯ ท่าทราย ๑ - สถานีฯ ท่าทราย ๒ (ชั่วคราว) - Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส SMB01YS-02 บริเวณหลังนิคมท่าทราย เพื่อให้ชุดก่อสร้าง กฟผ.๒ ติดตั้ง Air Break Switch ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ท่าทราย ๑ ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร ๔ (กฟผ.) โดยการขนานผ่าน สถานีฯ สมุทรสาคร ๕ เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ ๔๐ MW และย้ายโหลดสถานีฯ ท่าทราย ๒ (ชั่วคราว) ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ ข้างเคียง โหลดประมาณ ๑๙ MW

ดังนั้น ขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. เพื่อขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์เบีมิตด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 10 ก.ย.64

рк.ปบ.(กท) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กท)

ผคฟ.กปบ.(กท)

โทร (ทท) ๐๐๕๑๑, ๐๐๕๒๙-๓๐

ผคฟ./ชผ.คฟ.		10 ก.ย. 64
วศก.๗	เพชรรัตน์ ชีณะ	๑๐ ก.ย. ๖๔