



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้ประสานงานแจ้งบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ทำการ Off Switch Intertrip
เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ เลาช่วญ รหัส LWA01YB-01 ถึงเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA05YB-01 เพื่อให้ กบข.(ก3) เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี บริเวณตรงข้าม บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด โดยมีแผนย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟ จากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 15 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ให้ทราบ แผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/09/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ., ออก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดช.

กฟส.ลข., กฟส.สช., กฟส.ศปจ., กฟย.นญช., กฟส.หปร.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/09/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	ฉัตรชัย	6 ก.ย. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	4 ก.ย. 67