



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 1449 /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้ปลดอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.) – จุดจ่ายไฟชั่วคราวสถานีฯ ท่าทราย – Air Break Switch 115 เควี รหัส SMB01YS-03 บริเวณ บ.ลัดกี้ เพื่อให้ กบข.(ก3) เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนในระบบสายส่ง 115 เควี จาก Porcelain เป็น Polymer ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (นิคมฯ ท่าทราย)

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/10/67

รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.กทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริช	2 ต.ค. 67
วศก.	ศุภสวัสดี้ เทียงผดุง	1 ต.ค. 67