



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(น3)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลด 22 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช
เรียน อก.ปบ.(น3)

ด้วยในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟ Main Bus 22 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 เควี ตามวาระ กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(น3) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	วงจร	วงจรที่ฝากเข้า	อุปกรณ์ที่สับ	ปริมาณโหลด
1	DBA05 และ DBA06	HKA06	DBA05S-33	3.5 MW
2	DBA07 และ DBA08	KBG04	DBA08S-02	3 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 29/10/67

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.


เพื่อโปรดทราบ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 29/10/67

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		29 ต.ค. 67
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	28 ต.ค. 67