



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 27 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) - Load Break Switch 115 เควีรหัส SMB01YS-01 บริเวณ บริษัท พุนทรัพย์แคน จำกัด - จุดจ่ายไฟชั่วคราวสถานีฯ ท่าทราย 1 - Air Break Switch 115 เควี รหัส SMB01YS-03 บริเวณบริษัท ลัคกี้ จำกัด เพื่อเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนในระบบสายส่ง 115 เควี ที่เก่าชำรุด โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ท่าทราย 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร 5 และย้ายโหลดจุดจ่ายไฟชั่วคราวสถานีฯ ท่าทราย 1 ไปรับไฟจากสถานีฯ ช้างเคียง เป็นการชั่วคราว

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6/01/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 27 /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.สค.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6/01/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ผผ./ชผ.	โทธิชัย	6ม.ค. 68
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	2 ม.ค. 68