



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ต1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	งานที่ทำ	วงจร	ไปรับไฟจากวงจร	บริเวณ
1	วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	TMV01 (4MW)	NOM03	SF6 NOM03S-03 ข้างวัดสัมมาราม
		PRD Main Tank	TMV02 (3MW)	NOM02	SF6 NOM02S-10 สามแยกเขาคันหนอก
2	วันพุธที่ 24 ก.ค. 2567 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.	ทดสอบ Point Fault Current	TMV01 (4MW)	NOM03	SF6 NOM03S-03 ข้างวัดสัมมาราม
		ของระบบควบคุม CSCS	TMV02 (3MW)	NOM02	SF6 NOM02S-10 สามแยกเขาคันหนอก

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควีตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 16/07/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ผจก.กฟส.ตสร.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง VSPP บริษัท บีซีพีจี จำกัด (วงจร TMV02), บริษัท พลังงานเพิ่มพูน จำกัด (วงจร TMV02) และบริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด (วงจร TMV02) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 16/07/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิทธิชัย	16ก.ค.67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	16 ก.ค. 67