



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สพ.  
ตำแหน่ง รก.ปป.(ก๓)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี และเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลง กฟผ. สถานีฯ สมุทรสาคร ๓ เพื่อให้ กบข.(ก๓) แก้ไขจุดร้อนที่สวิตช์ใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส SN3 700817, SN3 701017 และแก้ไขจุดร้อนที่ Disconnecting Switch ของรีโครสเซอร์ สถานีฯ สมุทรสาคร ๓ รหัส SMCBR-03,05,07,09 และ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอตบไฟฟ้า
๑	วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	สพ.สมุทรสาคร ๓	SN3 700812 SN3 700822 SN3 700817	ไลน์ EGAT To PEA No.2
	วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.		SN3 701012 SN3 701022 SN3 701017	ไลน์ EGAT To PEA No.3
๒	วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.		SN3 2212 SN3 2217	หม้อแปลง SN3 KT1A
		SN3 2222 SN3 2227	หม้อแปลง SN3 KT2A	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6/07/66

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ซผ.	5/คค	๕ ก.ค. ๖๖
วศก.	ศุภสวัสดี้ เทียงผดุง	๓ ก.ค. ๖๖