



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-------|---------|------------|
| เลขที่ | ก.3 กปบ.(คฟ)- | /2567 | วันที่ | |
| ชื่อผู้รับ | นายพันรบ ชินบุตร | | ตำแหน่ง | อก.ปฟ. |
| ชื่อผู้ส่ง | นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ | | ตำแหน่ง | รก.ปบ.(ก3) |
| จำนวนเอกสารแนบ | - | แผ่น | | |

ด้วยในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะ Switching ถ่ายเทโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 และมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี รายละเอียดดังนี้

1. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2 โหลดรวม 6.5 MW

2. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 2 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม 12 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/02/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.ปบ.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,

ผจก.กฟอ.อทอง., กฟส.สพน.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

- กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)

รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดในข้อ 2 ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/02/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

| | | |
|---------|--------------------|------------|
| ทผ./ชผ. | | 12 ก.พ. 67 |
| วศก. | จิรวัดน์ แก้วสมนึก | 11 ก.พ. 67 |