



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ทบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอรหัส NOM03YB-01 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ติดตั้งและทดสอบ DIM CSCS

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ ,สถานีฯ ท่าม่วง 2 และผู้ใช้ไฟฟ้า 115 เควี บริษัทแอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่าม่วง) ไปรับไฟจาก สถานีฯ โพธาราม 2 (กฟต.1) โหลดรวมประมาณ 45 MW ผ่านเบรกเกอร์ 115 เควีภายในสถานีฯ หนองปลาหมอรหัส NOM01YB-01 (ย้ายโหลดในช่วงเช้าและย้ายโหลดกลับสภาพปกติในช่วงเย็น) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3) 8/12/66

ผวฟ.

ที่ ก.3 กทบ.(คฟ)- /2566

เรียน อก.ทบฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.สฟ.(ก3)

ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมจ., กฟย.นปม., กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3) 8/12/66

ผคฟ.กทบ.(ก3)

โทร. (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		8 ธ.ค. 66
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	8 ธ.ค. 66