



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. กฟส.เลาขวัญ มีแผนงาน ดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ ดอนเจดีย์ - สถานีฯ เลาขวัญ - สถานีฯ ด้านข้าง เพื่อก่อสร้างระบบจำหน่ายบริเวณแยกบ้านหนองอีพัง ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 28 MW

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ของบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 23/08/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผว.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566

เรียน อก.ชข.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดช., กฟส.ดจ.,
กฟส.ลข., กฟส.สช., กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.ลข. แจ้ง VSPP บริษัท เข้มเหล็ก จำกัด (วงจร UTG09)

งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของกฟผ.

(สามารถรับไฟเพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 23/08/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)