



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อให้ กสพ.(ก3) แก้ไข Setting Relay โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ดับไฟทางด้านเมนบัส 2 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 จึงขอให้ VSPP บริษัท เอทีซี เอ็นไวโร จำกัด (วงจร SME07) ควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. ไม่เกิน 3.0 MW

2. วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ดับไฟทางด้านเมนบัส 2 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 จึงขอให้ เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ สมุทรสงคราม (กฟต.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ สมุทรสาคร 5 วงจร SME10 ไปรับไฟจาก วงจร SSA01 โหลดประมาณ 3.0 MW ผ่าน โหลดเบรกสวิตช์ รหัส SME10S-03 บริเวณ ป.เกลือ, SME04 ไปรับไฟจาก วงจร SSA02 โหลดประมาณ 2.5 MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส SME04S-05 บริเวณ ป.เกลือ และ SME09 ไปรับไฟจาก วงจร DNA08 โหลดประมาณ 2.5 MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส DNA05S-09 บริเวณหน้าอู่จิว

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) แจ้ง VSPP ตามรายละเอียดข้อ 1 และเตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี ข้อ 2 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)